الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص شهرية – مطفأة الحريق
MONTHLY HSE CHECKLIST – FIRE EXTINGUISHER

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Date – تاريخ الفحص : September 2025

Contractor : PSP-CIW Tools Type – نوع الأدوات : F.E Location – المكان : office area, workshop, site

الرقم المتسلسل Item Serial	نوع المطفأة Extinguisher Type	Inspection Item – قائمة الفحص: الطفاية موسومة بوضوح Extinguisher clearly labeled	مؤشر الضغط في النطاق الأخضر Pressure gauge in green	خالية من الصدأ والتآكل Rust/corrosion-free	دبوس الأمان في مكانه Safety pin in place	الخرطوم خالٍ من التشققات Hose crack-free	المقبض والضاغط سليم Handle and squeezer intact	ملصق الاستخدام واضح Usage label visible	الطفاية مثبتة بشكل آمن Securely mounted
CIW 1	DCP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 2	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 3	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 4	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 5	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 6	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 7	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 8	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 9	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 14	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 15	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 16	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CIW 17	〃	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الملاحظات Remarks	:								

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

Inspector :
HSE Rep. : M. Amjad (Name) | HSE (Title) | 12/09/25 (Date) | (Signature)

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة مثمرة

قائمة فحص شهرية – مطفأة الحريق
MONTHLY HSE CHECKLIST – FIRE EXTINGUISHER

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Date – تاريخ الفحص : September 2025

Contractor : PSP-CIW Tools Type – نوع الأدوات : F.E Location – المكان : office area, workshop, site

الرقم المتسلسل Item Serial	نوع المطفأة Extinguisher Type	Inspection Item – قائمة الفحص: الطفاية موسومة بوضوح Extinguisher clearly labeled	مؤشر الضغط في النطاق الأخضر Pressure gauge in green	خالية من الصدأ والتآكل Rust/corrosion-free	دبوس الأمان في مكانه Safety pin in place	الخرطوم خالٍ من التشققات Hose crack-free	المقبض والضاغط سليم Handle and squeezer intact	ملصق الاستخدام واضح Usage label visible	الطفاية مثبتة بشكل آمن Securely mounted
CIW-19	DCP	√	√	√	√	√	√	√	√
CIW-20	〃	√	√	√	√	√	√	√	√
CIW 21	Foam	√	√	√	√	√	√	√	√
CIW 22	〃	√	√	√	√	√	√	√	√
CIW 24	CO2	√	O	√	√	√	√	√	√
CIW25	〃	√	O	√	√	√	√	√	√
CIW 29	〃	√	O	√	√	√	√	√	√
PSP-02	DCP	√	√	√	√	√	√	√	√
E.EPSP	〃	√	√	√	√	√	√	√	√
Foam Solute	Foam	√	√	√	√	√	√	√	√

الملاحظات Remarks :

√ جيد Good
X غير جيد Poor
O غير مطبق Not Applicable

Inspector :
HSE Rep. : M. Ansul (Name) | HSE (Title) | 13/09/25 (Date) | Signature